

telefono 091 814 26 00/01  
091 814 25 27  
fax 091 814 25 59  
e-mail dt-sg@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio

RICEVUTO  
23 LUG. 2012

12191



Funzionario incaricato S. Montalbano

Servizi generali  
6502 Bellinzona

telefono 091 - 814 36 86  
e-mail

Va a:  
vedi elenco destinatari

Bellinzona  
17 luglio 2012

Ns. riferimento

Vs. riferimento

### Norme di polizia del fuoco LE / RLE per impianti fotovoltaici

Egregi signori,

con riferimento al nostro scritto del 6 febbraio 2012 inerente la semplificazione della procedura di approvazione dei piani, vi rendiamo attenti a quanto segue.

Nel caso di progetti per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici/impianti elencati nell'art. 41d LE / 44d RLE, vige l'obbligo di presentazione nell'ambito della procedura di approvazione dei piani, dell'Attestato di conformità antincendio rilasciato da un tecnico riconosciuto della polizia del fuoco, che pertanto dovrà concernere anche la modalità d'installazione degli stessi, e rispettivi locali tecnici.

Inoltre, per tutti gli edifici e gli impianti, prima della messa in esercizio, il Municipio deve richiedere al proprietario di certificare che l'edificio o impianto è stato realizzato secondo le prescrizioni antincendio (art. 41e LE / 44e RLE).

Vogliate gradire i nostri migliori saluti.

#### PER I SERVIZI GENERALI

Il Capo:

Il Capo dell'Ufficio domande  
di costruzione:

avv. V. Malfanti

ing. M. Giovagnoni